

BASE SOLDADA

MARCA COMERCIAL

3M DBI-SALA

MODELO

8567412**CONDICIONES DE USO**

Antes de realizar cualquier trabajo, asegurarse de tener todo el equipo necesario para ejecutarlo de forma segura.

Instalación **permanente**. Soldada en la cuba del transformador de potencia.

Dimensiones: 25,4 x 20,3 x 7,3 cm

Construcción de acero desnudo de alta resistencia.

Para su uso a la intemperie es necesario aplicarle un recubrimiento protector.

Peso **5,4 kg.**

El procedimiento de soldadura debe ser realizado por personal cualificado.

INSTALACIÓN - SOLDADURA

Paso 1 Limpie y prepare la superficie para soldar quitando todos los aceites, grasa, óxido, incrustaciones, etc.

Paso 2 Si está tratando con recubrimientos de superficies existentes como pinturas o chapado, rectifique y limpie las superficies, dejando al descubierto un área de acero desnudo del tamaño aproximado de la placa de manga/soldada que se utiliza.

Paso 3 Lije ligeramente los bordes de la manga antes de soldar para dejar al descubierto una superficie de acero desnuda.

Paso 4 Una vez que la superficie y la manga/placa soldada estén libres de residuos y revestimientos superficiales, suelde de acuerdo con el dibujo provisto.

Paso 5 Suelde la placa de montaje utilizando un mínimo de 1/4"(6 mm) de soldadura por cordón alrededor del perímetro de la placa de montaje y asegure un sello para evitar que la humedad corra la superficie por debajo.

Nota: Use un mínimo de 1/4"(6 mm) de soldadura en el interior y alrededor de los orificios de montaje no utilizados, asegurándose de sellar la placa de montaje con la superficie para evitar que la humedad se corra por debajo de la manga.

Paso 6 Si le preocupa la expectativa de vida de la soldadura expuesta a ambientes hostiles, aplique un revestimiento de superficie que lo proteja contra la corrosión.

Nota: Con respecto a la soldadura de las mangas/placas soldadas, típicamente el tipo y el tamaño de la soldadura lo determina el soldador certificado, que realiza el trabajo de acuerdo con los procesos y procedimientos según la normativa correspondiente.

